SITE		Collège de Ouégoa
Commune	**Ouegoa**	
	-20.340629, 164.438566	
Adresse du site		
Référent Projet	Johan HLEMU	
Fonction	Conseiller en énergie	
Tel	477200	
Poste	7004	
Mail	j.hlemu@province-nord.nc	
Référent sur site	Falalupo Sofina	
Fonction	Gestionnaire	
Tel	426593	
Portable		
Mail	gest.9830632v@ac-noumea.nc	
Référent DEFIJ	Isabelle AFCHAIN	
Fonction	Cheffe SAF	
Tel		
Portable		
Mail	i.afchain@province-nord.nc	
Nombre d'employés sur site		

Observation

Descriptif Le contrat est en HTCU avec des consommations électriques plutôt faibles. Il serait judicieux de réaliser une optimisation du contrat (passage en BT Pro Triphasé avec une puissance entre 19 et 25 kVA).

Types d'énergie consommé	Contrat	Coût TTC annuel		Station météo la plus proche
Electricité	HT-CU	2021	1 033 853	
Puissance souscrite en kVA	25	2022	1 138 071	koumac
Consommation électrique annuelle en kWh/an		**Docs techniques**	**Etat**	**Date**
2021	28 507	Plans masse / Schéma unifilaire		
2022	32 079	Coût unitaire KWc	178 000	

Photos Sites

Date	Consommation d'électricité mensuelle (kWh)	Montant facturés TTC
01/01/2021	1671	73 836
01/02/2021	2364	85 943
01/03/2021	2003	79 709
01/04/2021	2830	94 110
01/05/2021	2934	96 054
01/06/2021	2433	87 170
01/07/2021	3051	97 821
01/08/2021	2277	84 353
01/09/2021	1833	76 688
01/10/2021	2417	86 810
01/11/2021	2594	89 913
01/12/2021	2100	81 446
01/01/2022	2166	82 670
01/02/2022	2579	89 856
01/03/2022	3262	101 779
01/04/2022	2124	84 916
01/05/2022	3050	101 633
01/06/2022	2367	89 276
01/07/2022	2907	98 976
01/08/2022	2398	89 757
01/09/2022	2959	99 850
01/10/2022	2460	94 182
01/11/2022	3260	109 272
01/12/2022	2547	95 904

Surface en m²	Orientation	Pente	Etat général
S >200 m²	Multiple		bonne

Toiture tôles ondulés état correcte TD disponible sur chaque bâtiment. Plusieurs pans bien orientés.
Pas de GE sur le site.